



Rok zał. 1927

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3.

Tel. +48 22 560 29 20, fax.: + 48 22 560 29 22
e-mail: jerzy.chytla@imp.edu.pl; sekretariat.zt@imp.edu.pl
www.imp.edu.pl


Laboratorium Badań
Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
i Lekkich Przegrod Budowlanych LB-1

Opinia do sprawozdania z badań Nr LB-1/051/2018


Zleceniodawca: **Aluprof S.A. Zakład w Opolu**

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole

Obiekt badań: **Żaluzja zwijana systemu SAR RC2 z profili PE 41**



Maksymalne wymiary
S = 2500 + 100 mm
H = 2500 + 1250 mm



Po wykonaniu badań odporności na włamanie zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1628+A1:2016-02, PN-EN 1629+A1:2016-02 oraz PN-EN 1630 +A1:2016-02, żaluzję zwijaną systemu **SAR RC2 z profili PE 41** zakwalifikowano do klasy **RC2** – wg PN-EN 1627:2012.

LABORATORIUM BADAŃ
MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH
I LEKKICH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Kierownik Laboratorium

J. Chytła
mgr inż. Jerzy Marek CHYTŁA